

Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,
SAGAR Division, DAMOH



M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

6100015666/FNOC/COL/2025/0893

आवेदन की तिथि / Application Date

Jun 28, 2024

जावक तिथि / Dispatch Date 10, Jan, 2025

कम्पनी का नाम / Company Name

SARASWATI VIDHYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address

DAMOH KESHAV NAGAR BALAKOT ROAD
DAMOH TEHSIL DAMYANTI NAGAR DAMOH
DIST DAMOH
PIN CODE 470661

अनापत्ति का प्रकार / Type Of NOC

FIRE SAFETY CERTIFICATE

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy

Educational Building / शैक्षणिक भवन

ईमारत की ऊँचाई /

10 (मीटर में / Meter)

Building Height

भूमि / भवन का क्षेत्रफल /

3 (Acres)

Plot/ Building Area etroleum/

संपत्ति का पता / Property Address

GRAM - LADANBAG
KHASRA NO-143/17, 143/18, 143/19
PIN 470661 TEHSIL DAMOH DIST DAMOH
District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा

अनुमोदित / Approved By

विषय / Subjects :-

Fire Authority

6100015666 शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
प्रदाय करने के संबंध में।

प्रति,

सरस्वती विद्या बिहार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल

पता - केशवगनगर तहसील दमयंती नगर दमोह जिला दमोह (म.प्र.)

विषय :-

सरस्वती विद्या बिहार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल केशवगनगर दमोह को ग्राम
लाडनबाग तहसील दमयंतीनगर दमोह जिला दमोह के खसरा नंबर-143/17,
143/18 तथा 143/19 में 03 एकड़ क्षेत्रफल एवं 10 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन
हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय किये जाने के संबंध में।

PRINCIPAL

Sarswati Vidya Vihar
SR.SEC. School, Damoh

SECRETARY

Sarswati Vidya Vihar
SR.SEC. School, Damoh



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,

SAGAR Division, DAMOH

M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

6100015666/FNOC/COL/2025/0893

आवेदन की तिथि / Application Date

Jun 28, 2024 जावक तिथि / Dispatch Date 10, Jan, 2025

कम्पनी का नाम / Company Name

SARASWATI VIDHYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL

विषय :- सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल केशवगनर दमोह को ग्राम लाडनबाग तहसील दमयंतीनगर दमोह जिला दमोह के खसरा नंबर-143/17, 143/18 तथा 143/19 में 03 एकड़ क्षेत्रफल एवं 10 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय किये जाने के संबंध में।

आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। आवेदक/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (विधुत/यांत्रिकी) उपसंभाग दमोह तथा सहायक यंत्री (विधुत सुरक्षा) एवं सहायक विधुत निरीक्षक दमोह से कराई गई।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (विधुत/यांत्रिकी) उपसंभाग दमोह तथा सहायक यंत्री (विधुत सुरक्षा) एवं सहायक विधुत निरीक्षक दमोह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आवेदक/फर्म को पूर्व में जारी एप्रबूल फायर प्लान अनुसार उल्लेखित शर्तों का पालन किया जाना पाया गया है।

आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

1. भवन अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तों का मान्य करना अनिवार्य होगा।
2. नेशनल विल्डिंग कोड 2016 भाग-04 फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार उपकरण स्थापित किये गये जाएंगे।
3. आवेदक को नेशनल विल्डिंग कोड 2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस.आई. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस.आई. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
5. सरस्वती विद्या बिहार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल केशवगनर दमोह को ग्राम लाडनबाग तहसील दमयंतीनगर दमोह जिला दमोह के खसरा नंबर-143/17, 143/18 तथा 143/19 में 03 एकड़ क्षेत्रफल एवं 10 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन हेतु फायर सैफ्टी प्रमाण

Sarswati
PRINCIPAL
Sarswati Vidya Vihar
SR. SEC. School, Damoh

Sarswati
SECRETARY
Sarswati Vidya Vihar
SR. SEC. School, Damoh



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,
SAGAR Division, DAMOH

M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

6100015666/FNOC/COL/2025/0893

आवेदन की तिथि / Application Date

Jun 28,2024 जावक तिथि / Dispatch Date 10,Jan,2025

कम्पनी का नाम / Company Name

SARASWATI VIDHYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL

पत्र जारी आदेश दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

7. नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-04 फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार Fire Extinguisher, First Aid Hose and Terrace Tank Capacity 10000 liter एवं Pump capacity 450 liter/minute की आवश्यकता होती है।

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अस्थायी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

MEENA

MASRAM

Digitally signed
by MEENA
MASRAM
Date: 2025.01.10
Division: M.P.

PRINCIPAL

Sarswati Vidya Vihar
SR.SEC. School, Damoh

SECRETARY

Sarswati Vidya Vihar
SR.SEC. School, Damoh